

**INSTYTUT SZKŁA, CERAMIKI,
MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH I BUDOWLANYCH**

w Warszawie

ODDZIAŁ SZKŁA W KRAKOWIE

30-702 Kraków, ul.Lipowa 3

tel. (012) 423-67-77 fax (012) 423-58-36
tel. Laboratorium Badawcze: (012) 257-12-00
www.isic.krakow.pl, e-mail: info@isic.krakow.pl

ŚWIADECTWO BADAŃ Nr

BW/1271/08

Przedmiot badań Szyby bezpieczne budowlane o grubości
4 mm wyprodukowane przez PRESS-GLAS SA Oddział
w Tychach

Zlecniodawca PRESS-GLAS SA Oddział w Tychach
ul. Cielmicka 44
43-100 Tychy

Rodzaj badań Określenie klasy wytrzymałości szymb
bezpiecznych budowlanych wg normy BS 6206:
"Impact performance requirements for flat safety
glass and safety plastics for use in buildings".

**Orzeczenie
lub wynik** Badane szyby bezpieczne budowlane
o grubości nominalnej 4 mm posiadają klasę
wytrzymałości na uderzenie workiem: **A**

Podstawa orzeczenia: Raport z Badania Nr 024.W.08.B z 11.03.2008r.

Odpowiedzialny
za badanie
Kierownik Działu
Badań Wytrobów Szklanych
mgr inż. Tadeusz Tarczoń

Kraków, dnia **11.03.2008 r.**

DYREKTOR
Oddziału Szkła w Krakowie

inż. Władysław Napera

Świadectwo ważne do 11.03.2010 r.