



INSTYTUT SZKŁA I CERAMIKI  
w Warszawie  
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KRAKOWIE  
LABORATORIUM BADAWCZE  
AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI  
30-702 Kraków, ul. Lipowa 3  
Telefony Laboratorium (0-12) 257-12-00  
Centrala (0-12) 423-67-77 Sekretariat (0-12) 423-55-04 Fax (0-12) 423-58-36  
<http://isic.krakow.pl> e-mail: info@isic.krakow.pl



AB 054

## Protokół wstępnego badania typu Nr P/0002/06

1. Przedmiot badań: **szkło termicznie hartowane float i float emaliowane o grubości 3-19 mm, szkło float z powłoką o  $\epsilon < 0,1$  i 0,25-1 i grubości 4,6,8 i 10 mm, szkło float z powłoką o  $\epsilon 0,1-0,25$  i grubości 4,6,8,10 i 12 mm**
2. Producent: **PRESS-GLAS S.A. Oddział w Tychach 43-100 Tychy, ul.Cielmicka 44**
3. Zleceniodawca: **PRESS-GLAS S.A. Oddział w Tychach 43-100 Tychy, ul.Cielmicka 44**
4. Dokumenty odniesienia: **PN-EN 12150-1, PN-EN 12150-2, PN-EN 1288-3, PN-EN 12600**
5. Orzeczenie: **Wstępne badanie typu uzyskało wynik pozytywny**  
**Klasa wytrzymałości na uderzenie wahadłem :**
  - szkła float o grubości 3 i 12 mm i szkła o grubości 6 mm z powłoką o  $\epsilon < 0,1$  – 1/C/1
  - szkła emaliowanego o grubości 3 mm - 1/C/2
5. Podstawa orzeczenia: **Raport z badania Nr 067.W.06.AK z dnia 13.07.06 r.**

Pełnomocnik Dyrektora Oddziału  
d/s Badawczych  
Kierownik Laboratorium Badawczego

mgr inż. Teresa Siekierska

Kraków dnia: **18 wrzesień 2006 r.**

Wydanie 1 z dnia 2.01.2006, Str. 1/1